

C E R T I F I C A T E
of Conformity



Registration No.: AK 60157957 0001

Report No.: IT21MYFM 001

Holder: Fronius International GmbH
Günter-Fronius-Str. 1
4600 Thalheim bei Wels
Austria

Product: PV-Inverter
Solar grid tied inverter

Identification: Trademark: FRONIUS
Model: Primo GEN24 X.X Plus ; Primo GEN24 X.X
Primo GEN24 X.X Lite
Where X.X can be 3.0; 3.6; 4.0; 4.6; 5.0; 6.0

Remark: May be installed with BYD Batteries-Box Premium
Model: HVS and HVM

Tested acc. to: CEI 0-21:2019-04

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Date 20.07.2021

Certification Body



TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Dichiarazione di Conformità

Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-21:2019-04 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2019-04 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERRED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Costruttore
Manufacturer

FRONIUS International GmbH
Guenter Fronius-Strasse1 4600 Thalheim bei Wels - Austria

Modello/Tipo (inverter) ModelType (inverter)	Potenza Attiva Nominale @cosφ:1 (P_{NINV}) /Nominal Power [W]	Max. Potenza Apparente (S_{MAX}) /Maximum Apparent Power [VA]
Primo GEN24 6.0 / PLUS / LITE	5400	6000
Primo GEN24 5.0 / PLUS / LITE	4500	5000
Primo GEN24 4.6 / PLUS / LITE	4140	4600
Primo GEN24 4.0 / PLUS / LITE	3600	4000
Primo GEN24 3.6 / PLUS / LITE	3312	3680
Primo GEN24 3.0 / PLUS / LITE	2700	3000

**Modello Tipo / Model Type
(storage)
Capacity of the storage
system (CUS) [Wh]**

BYD HVS

max. single battery 7680 (3 modules)
min. single battery 5120 (2 modules)
max. parallel battery 23040 (3x3 modules)
min. parallel battery 10240 (2x2 modules)

BYD HVM

max. single battery 19320 (7 modules)
min. single battery 11040 (4 modules)
max. parallel battery 57960 (3x7 modules)
min. parallel battery 22080 (2x4 modules)

Firmware release
Numero di Fasi
Number of Phases

SW-Bundle 1.13.5-1
Monofase / Single-phase

Note
Remarks

Il dispositivo è in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale.
The device is capable to limit the I_{dc} to 0,5 % of the nominal current

Laboratorio di Prova
Test Laboratory

TÜV Rheinland Italia S.r.l.
(Accreditamento ACCREDIA N. 1356 L)

Esaminati i Fascicoli Prove N. IT21MYFM 001 emesso da TÜV Rheinland Italia S.r.l.
/Having assessed the Test Files N.: IT21MYFM 001 issued by TÜV Rheinland Italia S.r.l

si dichiara che i prodotti indicati soddisfano i requisiti della CEI 0-21:2019-04 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"
we declare that the products indicated meet the requirements laid down by CEI 0-21:2019-04 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities".

Validità della
Dichiarazione
Validity of the Declaration

Questa Dichiarazione è valida per i prodotti indicati, così come descritti nei Fascicoli citati. Nuovi requisiti o emendamenti a requisiti esistenti, così come modifiche ai prodotti, possono implicare nuove verifiche e certificazioni.
This Declaration is valid only for the products indicated herein, as described in the Files mentioned. New requirements or amendment to existing ones, or modifications to the product, may imply re-verification and re-certification.

Date: 22.07.2021

Marco Piva
Revisore Tecnico
Technical Reviewer