

Wels, am 17. Februar 2015

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DC TRENNER FRONIUS SYMO HYBRID

Fronius International GmbH

bestätigt hiermit, dass der in den Wechselrichtern

/ **Fronius Symo Hybrid 3.0-3-S**

/ **Fronius Symo Hybrid 4.0-3-S**

/ **Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S**

eingesetzte DC Trennschalter, entsprechend der Normen EN 60947 und VDE 0660 geprüft wurde.

Dementsprechend erfüllt dieser DC Trennschalter die Anforderungen der DIN VDE 0100-712 bzw. der IEC 60364-7-712.

Fronius International GmbH

Solar Energy Division

Froniusplatz 1

A-4600 Wels



DI Thomas Mühlberger

Head of Solution Management