



SHIFTING THE LIMITS

<b>E.6 ZERTIFIKAT FÜR DEN NA SCHUTZ</b>		<b>Nr.: 2019-38</b>
Hersteller	Fronius International GmbH Günter Fronius Strasse 1 4600 Thalheim bei Wels	
Typ NA-Schutz	Integrierter NA Schutz für Fronius Symo 3.0-3-M	
Software Version	PS1:V1.2.0.1 PS2:V0.9.24.1 Display SW:V0.3.21.0	
Netzanschlussregel	VDE-AR-N 4105:2018-11 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz	
Prüfanforderung	DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100) „Netzintegration von Erzeugungsanlagen – Niederspannung“ Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz	
Der oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105:2018-11.		
Thalheim, 15.04.2019		
<p>Dieses Zertifikat für den NA-Schutz darf nicht in Ausschnitten verwendet werden.</p>  <p><b>FRONIUS INTERNATIONAL GMBH</b> Günter Fronius-Str. 1 • 4600 Wels/Thalheim Tel: +43 / (0) 72 42 24 1 0, Fax: +43 7 25 Feichtinger Josef, Firmen-LOGO, Adresse</p>		